

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

от 19.10.2012

№ 37-ПР

Члены Правления:

Штром А.Л., первый заместитель председателя;

Симкачев Д.А., заместитель председателя;

Ухин Д.И., начальник управления регулирования в сфере коммунального комплекса;

Булатов Р.Ф., начальник юридического отдела;

Трегубенко Л.В., начальник отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений;

Семериков В.Е., представитель НП «Совет рынка» (по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Русских Д.А., ведущий советник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Шакирзянова И.Х., начальник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Хабибуллина Л.В., начальник отдела цен и тарифов организаций коммунального комплекса.

Повестка дня:

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств промышленного парка ЗАО «Альянс Инвест».

Выступающий – Д.А.Русских

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» генерирующих установок ЗАО «Энергоцентр «Майский».

Выступающий – Д.А. Русских

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 2 г. Альметьевск.

Выступающий – Д.А. Русских

5. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 3 г. Альметьевск.

Выступающий – Д.А. Русских

6. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ

«Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 4 г. Альметьевск.

Выступающий – Д.А. Русских

Рассмотрели:

2. Слушали:

Русских Д.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств индустриального парка ЗАО «Альянс Инвест».

Госкомитет рассмотрел обращение ОАО «Сетевая компания» по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств индустриального парка ЗАО «Альянс Инвест» (далее – Индустриальный парк) с заявленной мощностью 7 000 кВт на уровне напряжения 10 кВ по второй категории надежности электроснабжения.

Фактический адрес ЗАО «Альянс Инвест» - г. Казань, ул. Щапова, д. 20В.

Индустриальный парк расположен по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Столбищи.

В связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения на заявленном уровне напряжения по причине наличия ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение, и руководствуясь пунктом 30 Правил технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила) расчет платы за технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом II Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 № 365-э/5 (далее – Методические указания).

Для обеспечения технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств Индустриального парка ОАО «Сетевая компания» необходимо в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Аэропорт» установить ячейки:

- вводные (2 шт.);
- секционные (2 шт.);
- отходящие (2 шт.).

Согласно представленному укрупненному сводному сметному расчету затраты на данное мероприятие составят 3 448 605 руб. (без учета НДС).

В соответствии с расчетом, представленным ОАО «Сетевая компания», выполненным согласно Приложению 1 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств Индустриального парка составляет 4 348 865 руб. (без учета НДС) в т.ч.:

- расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению – 38 109 руб.;

- расходы на строительство – 3 448 605 руб.;

- налог на прибыль – 862 151 руб.

Стоимость мероприятий по пункту 12 Методических указаний, выполняемых ОАО «Сетевая компания», составит по видам работ:

- подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (далее – ТУ) и согласование – 20 930 руб.;

- разработка сетевой организацией проектной документации – 6 020 руб.;

- выполнение ТУ сетевой организацией – 4 310 995 руб.;

- проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ – 1 960 руб.;

- участие в осмотре должностным лицом Управления Ростехнадзора по РТ присоединяемых энергопринимающих устройств – 2 940 руб.;

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети – 6 020 руб.;

Исходя из изложенного, ставка платы за технологическое присоединение составит 621,27 руб./кВт (без учета НДС).

Расчет затрат на технологическое присоединение выполнен в ценах 2012 года.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств индустриального парка ЗАО «Альянс Инвест» с заявленной мощностью 7 000 кВт на уровне напряжения 10 кВ в размере 4 348 865 руб. (без учета НДС).

Выступили:

Семериков В.Е. пояснил, что в соответствии с директивой НП «Совет рынка» будет голосовать против принятия постановлений об установлении платы за технологическое присоединение в связи с недостаточностью обосновывающих материалов по технологическому присоединению, направленных в НП «Совет рынка» (технические условия, сметная документация, сведения о наличии согласования технических условий системным оператором). Кроме того, Семериков В.Е. отметил, что в соответствии с п. 10 приказа ФСТ России от 30.11.2010 № 365-э/5 расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций, в целях присоединения новых и (или) увеличения мощности устройств, присоединенных ранее, не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Данные расходы учитываются при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Зарипов М.Р. пояснил, что как уже обсуждалось на заседаниях Согласительной комиссии, указанные мероприятия необходимы для осуществления технологического присоединения конкретного заявителя (мероприятия «последней мили») и, следовательно, не могут быть учтены в тарифе на передачу электрической энергии. Так же председатель предложил НП «Совет рынка» представить в адрес Госкомитета перечень требований к документам, представляемых для рассмотрения вопросов на заседаниях Правления Госкомитета.

16 октября 2012 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств индустриального парка ЗАО «Альянс Инвест» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемую плату и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств индустриального парка ЗАО «Альянс Инвест».

Форма голосования открытая:

«за» – пять;

«против» - один;

«воздержались» - нет (лист согласования прилагается).

Решили:

2.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств индустриального парка ЗАО «Альянс Инвест», согласно приложению 4.

2.2. Рекомендовать ОАО «Сетевая компания»:

2.2.1. Обеспечить ведение отдельного учета затрат по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

2.2.2. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществлять через торговые площадки (www.zakupki.gov.ru), в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.3. Предложить НП «Совет рынка» представить в адрес Госкомитета перечень требований к документам, представляемых для рассмотрения вопросов на заседаниях Правления Госкомитета.

2.4. Юридическому отделу направить запрос в адрес ФСТ России по вопросу структуры затрат, включенных в плату за технологическое присоединение, в части расширения действующих объектов.

3. Слушали:

Русских Д.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» генерирующих установок ЗАО «Энергоцентр «Майский».

Госкомитет рассмотрел обращение **ОАО «Сетевая компания»** по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям **ОАО «Сетевая компания» генерирующих установок ЗАО «Энергоцентр**

«Майский» (далее – ГУ) с заявленной мощностью 23 496 кВт на уровне напряжения 10 кВ по второй категории надежности электроснабжения.

Представленные расчеты выполнены в соответствии Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 № 365-э/5 (далее - Методические указания).

В соответствии с пунктом 21 Методических указаний расчет данной платы производится по индивидуальному проекту.

ГПУ общей мощностью 23 496 кВт (6 ГУ единичной мощностью 3 916 кВт) присоединяются к вновь устанавливаемым ячейкам РУ-10 кВ II, IV с.ш. ПС «Осиново».

Для создания возможности технологического присоединения ОАО «Сетевая компания» необходимо осуществить:

- монтаж ячеек в РУ-10 кВ ПС «Осиново» (2 шт.);
- монтаж устройств релейной защиты и автоматики;
- организацию телемеханики.

Согласно представленным ОАО «Сетевая компания» укрупненным сводным сметным расчетам затраты на данные мероприятия составят 17 352 188 руб. (без учета НДС).

В соответствии с расчетом, выполненным согласно Приложению 1 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ГУ к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» с заявленной мощностью 23 496 кВт на уровне напряжения 10 кВ составляет 21 732 790 руб. (без учета НДС).

- расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению - 42 555 руб.;
- расходы на строительство и реконструкцию - 17 352 188 руб.;
- налог на прибыль – 4 338 047 руб.

Стоимость мероприятий по пункту 12 Методических указаний, выполняемых ОАО «Сетевая компания», составит по видам работ:

- подготовка сетевой организацией технических условий (далее – ТУ) и их согласование – 22 086 руб.;
- разработка сетевой организацией проектной документации – 7 049 руб.;
- выполнение ТУ сетевой организацией – 21 690 497 руб.;
- проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ – 1 880 руб.;
- участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств – 3 994 руб.;
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети - 7 284 руб.

Ставка платы за технологическое присоединение составляет 924,96 руб./кВт (без учета НДС).

Расчет затрат на технологическое присоединение выполнен в ценах 2012 года.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» генерирующих установок ЗАО «Энергоцентр «Майский» с заявленной мощностью

23 496 кВт на уровне напряжения 10 кВ по второй категории надежности электроснабжения в размере 21 732 790 руб. (без учета НДС).

18 октября 2012 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» генерирующих установок ЗАО «Энергоцентр «Майский» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемую плату и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» генерирующих установок ЗАО «Энергоцентр «Майский».

Форма голосования открытая:

«за» – пять;

«против» - один;

«воздержались» - нет (лист согласования прилагается).

Решили:

3.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» генерирующих установок ЗАО «Энергоцентр «Майский», согласно приложению 5.

4. Слушали:

Русских Д.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 2 г. Альметьевск».

Госкомитет рассмотрел обращение **ОАО «Сетевая компания»** по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок **НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть»**, расположенных на территории районной котельной № 2 г. Альметьевска (далее – ГПУ), с заявленной мощностью 8 000 кВт на уровне напряжения 6 кВ по второй категории надежности электроснабжения.

НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть» расположено по адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 35.

Представленные расчеты выполнены в соответствии Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 № 365-э/5 (далее - Методические указания).

В соответствии с пунктом 21 Методических указаний расчет данной платы производится по индивидуальному проекту.

ГПУ общей мощностью 8 000 кВт (4 ГПУ единичной мощностью 2 000 кВт) присоединяются к ячейкам № 9 и № 14 ЗРУ-6 кВ ПС «Бигашево».

Для создания возможности технологического присоединения ОАО «Сетевая компания» необходимо осуществить монтаж:

- вакуумных выключателей с комплектом адаптации, РЗА и щитовыми приборами (2 шт.);
- трансформаторов тока (6 шт.);
- релейной защиты;
- автоматизированного учета электроэнергии.

Согласно представленным ОАО «Сетевая компания» укрупненным сводным сметным расчетам затраты на данные мероприятия составят 7 991 866 руб. (без учета НДС).

В соответствии с расчетом, выполненным согласно Приложению 1 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ГПУ на параллельную работу с электрическими сетями ОАО «Сетевая компания» с заявленной мощностью 8 000 кВт на уровне напряжения 6 кВ составляет 10 025 476 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению - 35 644 руб.;
- расходы на строительство и реконструкцию - 7 991 866 руб.;
- налог на прибыль – 1 997 966 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

При расчёте платы за технологическое присоединение непредвиденные затраты приняты в размере 3% от СМР.

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ по технологическому присоединению. Рассчитанная НВВ составила 9 389 760 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению – 35 644 руб.;
- расходы на строительство и реконструкцию – 7 483 293 руб.;
- налог на прибыль – 1 870 823 руб.

Также произведен перерасчет стоимости мероприятий по пункту 12 Методических указаний, выполняемых ОАО «Сетевая компания», и составит по видам работ:

- подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование – 20 320 руб.;
- разработка сетевой организацией проектной документации – 5 360 руб.;
- выполнение ТУ сетевой организацией – 9 354 320 руб.;
- проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ – 2 000 руб.;
- участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств – 2 400 руб.;
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети - 5 360 руб.

После перерасчета, ставка платы за технологическое присоединение составила 1 173,72 руб./кВт (без учета НДС).

Расчет затрат на технологическое присоединение выполнен в ценах 2012 года.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 2 г. Альметьевска, с заявленной мощностью 8 000 кВт на уровне напряжения 6 кВ по второй категории надежности электроснабжения в размере 9 389 760 руб. (без учета НДС).

18 октября 2012 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 2 г. Альметьевск» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемую плату и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 2 г. Альметьевск».

Форма голосования открытая:

«за» – пять;

«против» - один;

«воздержались» - нет (лист согласования прилагается).

Решили:

4.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 2 г. Альметьевск, согласно приложению 6.

5. Слушали:

Русских Д.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 3 г. Альметьевск».

Госкомитет рассмотрел обращение **ОАО «Сетевая компания»** по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок

НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 3 г. Альметьевска (далее – ГПУ), с заявленной мощностью 6 000 кВт на уровне напряжения 6 кВ по второй категории надежности электроснабжения.

НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть» расположено по адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 35.

Представленные расчеты выполнены в соответствии Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 №365-э/5 (далее - Методические указания).

В соответствии с пунктом 21 Методических указаний расчет данной платы производится по индивидуальному проекту.

ГПУ общей мощностью 6 000 кВт (3 ГПУ единичной мощностью 2 000 кВт) присоединяются к ячейкам № 4 и № 9 КРУН-6 кВ ПС «Восход».

Для создания возможности технологического присоединения ОАО «Сетевая компания» необходимо осуществить монтаж:

- вакуумных выключателей (в ячейках № 4 и № 9) с комплектом адаптации, РЗА и щитовыми приборами (2 шт.);
- ступенчатых токовых направленных защит (в ячейках № 4 и № 9);
- релейной защиты;
- автоматизированного учета электроэнергии.

Согласно представленным ОАО «Сетевая компания» укрупненным сводным сметным расчетам затраты на данные мероприятия составят 9 442 060 руб. (без учета НДС).

В соответствии с расчетом, выполненным согласно Приложению 1 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ГПУ на параллельную работу с электрическими сетями ОАО «Сетевая компания» с заявленной мощностью 6 000 кВт на уровне напряжения 6 кВ составляет 11 837 613 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению - 35 037 руб.;
- расходы на строительство и реконструкцию - 9 442 060 руб.;
- налог на прибыль – 2 360 515 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

При расчёте платы за технологическое присоединение непредвиденные затраты приняты в размере 3 % от СМР.

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ по технологическому присоединению. Рассчитанная НВВ составила 11 086 540 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению – 35 037 руб.;
- расходы на строительство и реконструкцию - 8 841 202 руб.;
- налог на прибыль – 2 210 301 руб.

Также произведен перерасчет стоимости мероприятий по пункту 12 Методических указаний, выполняемых ОАО «Сетевая компания», и составит по видам работ:

- подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование – 20 220 руб.;
- разработка сетевой организацией проектной документации – 5 280 руб.;
- выполнение ТУ сетевой организацией – 11 051 860 руб.;
- проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ – 1 980 руб.;
- участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств – 2 220 руб.;
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети - 5 160 руб.

После перерасчета, ставка платы на технологическое присоединение составила 1 847,76 руб./кВт (без учета НДС).

Расчет затрат на технологическое присоединение выполнен в ценах 2012 года.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 3 г. Альметьевска, с заявленной мощностью 6 000 кВт на уровне напряжения 6 кВ по второй категории надежности электроснабжения в размере 11 086 540 руб. (без учета НДС).

18 октября 2012 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 3 г. Альметьевск» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемую плату и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 3 г. Альметьевск».

Форма голосования открытая:

«за» – пять;

«против» - один;

«воздержались» - нет (лист согласования прилагается).

Решили:

5.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ

«Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 3 г. Альметьевск, согласно приложению 7.

6. Слушали:

Русских Д.А. доложил о проекте постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 4 г. Альметьевск».

Госкомитет рассмотрел обращение **ОАО «Сетевая компания»** по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок **НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть»**, расположенных на территории районной котельной № 4 г. Альметьевска (далее – ГПУ), с заявленной мощностью 10 000 кВт на уровне напряжения 10 кВ по второй категории надежности электроснабжения.

НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть» расположено по адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 35.

Представленные расчеты выполнены в соответствии Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 №365-э/5 (далее - Методические указания).

В соответствии с пунктом 21 Методических указаний расчет данной платы производится по индивидуальному проекту.

ГПУ общей мощностью 10 000 кВт (5 ГПУ единичной мощностью 2 000 кВт) присоединяются к ячейкам № 11 и № 14 ЗРУ-10 кВ ПС «Городская».

Для создания возможности технологического присоединения ОАО «Сетевая компания» необходимо осуществить монтаж:

- вакуумных выключателей (в ячейках № 11 и № 14) с комплектом адаптации, РЗА и щитовыми приборами (2 шт.);
- ступенчатых токовых направленных защит (в ячейках № 11 и № 14);
- релейной защиты;
- автоматизированного учета электроэнергии.

Согласно представленным ОАО «Сетевая компания» укрупненным сводным сметным расчетам затраты на данные мероприятия составят 1 666 012 руб. (без учета НДС).

В соответствии с расчетом, выполненным согласно Приложению 1 Методических указаний, размер необходимой валовой выручки по технологическому присоединению ГПУ на параллельную работу с электрическими сетями ОАО «Сетевая компания» с заявленной мощностью 10 000 кВт на уровне напряжения 10 кВ составляет 2 117 552 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению - 35 037 руб.;
- расходы на строительство и реконструкцию - 1 666 012 руб.;

- налог на прибыль – 416 503 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

При расчёте платы за технологическое присоединение непредвиденные затраты приняты в размере 3 % от СМР.

Исходя из изложенного, был произведен перерасчет НВВ по технологическому присоединению. Рассчитанная НВВ составила 1 985 028 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению – 35 037 руб.;

- расходы на строительство и реконструкцию - 1 559 993 руб.;

- налог на прибыль – 389 998 руб.

Также произведен перерасчет стоимости мероприятий по пункту 12 Методических указаний, выполняемых ОАО «Сетевая компания», и составит по видам работ:

- подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование – 20 200 руб.;

- разработка сетевой организацией проектной документации – 5 300 руб.;

- выполнение ТУ сетевой организацией – 1 950 128 руб.;

- проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ – 2 000 руб.;

- участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств – 2 200 руб.;

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети - 5 200 руб.

После перерасчета ставка платы за технологическое присоединение составила 198,50 руб./кВт (без учета НДС).

Расчет затрат на технологическое присоединение выполнен в ценах 2012 года.

На основании вышеизложенного предлагается установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 4 г. Альметьевска, с заявленной мощностью 10 000 кВт на уровне напряжения 10 кВ по второй категории надежности электроснабжения в размере 1 985 028 руб. (без учета НДС).

18 октября 2012 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 4 г. Альметьевск» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемую плату и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая

компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 4 г. Альметьевск».

Форма голосования открытая:

«за» – пять;

«против» - один;

«воздержались» - нет (лист согласования прилагается).

Решили:

6.1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 4 г. Альметьевск, согласно приложению 8.

Протокол вела



Л.В. Трегубенко

Приложение 4 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 19 октября 2012 г. № 37-ПР

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» энергопринимающих устройств индустриального парка ЗАО «Альянс Инвест» с разбивкой по мероприятиям, необходимым для осуществления технологического присоединения

		руб. (без учета НДС)
№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость (в ценах 2012 г.)
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий	20 930,00
2	Разработка сетевой организации проектной документации	6 020,00
3	Выполнение ТУ сетевой организацией	4 310 995,00
4	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	1 960,00
5	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	2 940,00
6	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	6 020,00
7	Итого плата за технологическое присоединение	4 348 865,00

Приложение 5 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 19 октября 2012 г. № 37-ПР

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» генерирующих установок ЗАО «Энергоцентр «Майский» с разбивкой по мероприятиям, необходимым для осуществления технологического присоединения

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость (в ценах 2012 г.)
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий	22 086,00
2	Разработка сетевой организации проектной документации	7 049,00
3	Выполнение технических условий сетевой организацией	21 690 497,00
4	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	1 880,00
5	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	3 994,00
6	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	7 284,00
7	Итого плата за технологическое присоединение	21 732 790,00

Приложение 6 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 19 октября 2012 г. № 37-ПР

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 2 г. Альметьевск, с разбивкой по мероприятиям, необходимым для осуществления технологического присоединения

		руб. (без учета НДС)
№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость (в ценах 2012 г.)
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий	20 320,00
2	Разработка сетевой организации проектной документации	5 360,00
3	Выполнение технических условий сетевой организацией	9 354 320,00
4	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	2 000,00
5	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	2 400,00
6	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	5 360,00
7	Итого плата за технологическое присоединение	9 389 760,00

Приложение 7 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 19 октября 2012 г. № 37-ПР

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 3 г. Альметьевск, с разбивкой по мероприятиям, необходимым для осуществления технологического присоединения

		руб. (без учета НДС)
№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость (в ценах 2012 г.)
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий	20 220,00
2	Разработка сетевой организации проектной документации	5 280,00
3	Выполнение технических условий сетевой организацией	11 051 680,00
4	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	1 980,00
5	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	2 220,00
6	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	5 160,00
7	Итого плата за технологическое присоединение	11 086 540,00

Приложение 8 к протоколу
заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 19 октября 2012 г. № 37-ПР

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» газопоршневых генерирующих установок НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», расположенных на территории районной котельной № 4 г. Альметьевск, с разбивкой по мероприятиям, необходимым для осуществления технологического присоединения

		руб. (без учета НДС)
№ п/п	Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям	Стоимость (в ценах 2012 г.)
1	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий	20 200,00
2	Разработка сетевой организации проектной документации	5 300,00
3	Выполнение технических условий сетевой организацией	1 950 128,00
4	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	2 000,00
5	Участие в осмотре должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору присоединяемых энергопринимающих устройств	2 200,00
6	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	5 200,00
7	Итого плата за технологическое присоединение	1 985 028,00