




29.03.2019

г. Казань

№ 3 - ПР

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Государственного
комитета Республики Татарстан
по тарифам


А.С.Груничев

ПРОТОКОЛ
заседания Правления

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

председательствующий:

Груничев А.С., председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

члены Правления:

Шишова Ж.В., начальник отдела административной практики;

представили свое мнение в письменной форме:

Павлов С.В., заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (от 29.03.2019 исх. № СП-05/4587);

Симкачев Д.А., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Хабибуллина Л.В., начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы – начальник отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами;

Штром А.Л., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Акимова А.Р., ведущий специалист отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений;

Валеева Г.Р., ведущий советник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Меркурьев С.А., ведущий советник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

Слюсарева Н.А., и.о. начальника отдела организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений;

от РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан»:

Елисеев Ю.Д., заместитель председателя Правления;

от Федерации профсоюзов Республики Татарстан:

Гафаров М.Р., заместитель председателя;

от Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза:

Ахунзянов Х.Ю., председатель;

от ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»:

Сафиуллин Р.Г., доцент кафедры «Теплоэнергетика, газоснабжение и вентиляция», доктор технических наук;

Федорова С.Ф., доцент кафедры «Муниципальный менеджмент», кандидат экономических наук;

от ФГБОУ ВПО «КГЭУ»:

Ахметова И.Г., директор института цифровых технологий и экономики, доктор технических наук.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 26.10.2018 № 6-167/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год»

Выступающий – Меркурьев Сергей Александрович

2. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – Меркурьев Сергей Александрович

3. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Выступающий – Меркурьев Сергей Александрович

1. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 26.10.2018 № 6-167/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год» (экспертное заключение 1 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 26.10.2018 № 6-167/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 26.10.2018 № 6-167/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год» следующие изменения:

в пункте 1:

слово «приложению» заменить словами «приложению 1»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности

подключения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»;

нумерационный заголовок приложения изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 26.10.2018 № 6-167/тп»;

дополнить приложением вторым следующего содержания:

«Приложение 2 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 26.10.2018 № 6-167/тп

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁)	21,565
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, (П _{2.1}), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50 - 250 мм	4 296,517
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50 - 250 мм	-
2.2.2.2	251 - 400 мм	-

2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения (П _{2.2})	-
4	Налог на прибыль	-»

2. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 2 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 158,33 куб.метров/сутки в индивидуальном порядке в размере 1 197 720,88 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

3. Слушали:

Меркурьев С.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (экспертное заключение 3 прилагается).

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с подключаемой нагрузкой 152,44 куб.м/сут. в индивидуальном порядке в размере 2 140 223,87 рублей (без учета НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при подключении, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Протокол вела



Н.А.Слюсарева

Приложение 1
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 29.03.2019 № 3-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный
жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по
адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной
системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при
подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 105,61
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	948 492,22
2.1.	расходы на создание водопроводных сетей	948 492,22
2.2.	расходы на модернизацию объектов холодного водоснабжения	-
3.	Налог на прибыль	237 123,05
4.	Итого плата за подключение	1 197 720,88

Приложение 2
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 29.03.2019 № 3-пр

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный
жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по
адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной
системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при
подключении

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к централизованной системе водоотведения	Стоимость
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 105,61
2.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов:	1 702 494,61
2.1.	расходы на создание канализационных сетей	1 702 494,61
2.2.	расходы на модернизацию объектов водоотведения	-
3.	Налог на прибыль	425 623,65
4.	Итого плата за подключение	2 140 223,87

Лист согласования
к протоколу заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам
от 29.03.2019 № 3-пр

Первый заместитель председателя

А.Л.Штром

Начальник отдела регулирования и контроля
платы за технологическое присоединение

И.Х.Шакирзянова

Помощник председателя

К.И.Шавалиева

Заключение
по внесению изменений в постановление Государственного комитета по
тарифам Республики Татарстан по установлению платы за подключение к
системе теплоснабжения филиала Акционерного общества «Татэнерго»
Казанские тепловые сети

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 26.10.2018 № 6-167/тп установлена плата за подключение к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети (далее - филиал АО «Татэнерго») в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год.

Указанным постановлением утверждена плата на создание тепловых сетей, в случае если подключаемая нагрузка:

- более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч: при подземной бесканальной прокладке в диапазоне диаметров 50-250 мм в размере 3 547,399 тыс.руб./Гкал/ч.

В адрес филиала АО «Татэнерго» по вопросу подключения объектов с тепловой нагрузкой превышающей 1,5 Гкал/ч обратился заявитель:

- ООО «Жилой комплекс «Горкинский лес» по ул.Бр.Касимовых с общей присоединяемой нагрузкой 2,6 Гкал/ч. Для подключения жилого комплекса необходимо строительство сетей теплоснабжения канальным методом диаметром 219 мм.

Ставка платы в случае если подключаемая нагрузка превышает 1,5 Гкал/ч при канальной прокладке в диапазоне диаметров 50-250 мм на 2018 год не установлена.

Госкомитет рассмотрел обращение филиала АО «Татэнерго» по вопросу внесения изменений в Постановление в части установления платы за подключение к системе теплоснабжения при подземной канальной прокладке в диапазоне 50-250 мм на 2019 год в случае если подключаемая тепловая нагрузка заявителя превышает 1,5 Гкал/ч.

Расчет платы за присоединение выполнен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (вместе с "Основами ценообразования в сфере теплоснабжения"), от 05.07.2018 N 787 "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу, некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя"); приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания).

Госкомитетом рассмотрен представленный филиалом АО «Татэнерго» расчет платы за подключение и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Плановые расходы филиала АО «Татэнерго» на создание (прокладку) сетей теплоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения к сетям теплоснабжения составляют 19 306 770 руб., в т.ч. налог на прибыль 3 861 354 руб.

Предложение организации представлено в таблице 1:

Таблица 1

N п/п	Критерий дифференциации	2018 год			Период регулирования 2019 год		
		Расходы на создание (реконструк цию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконстру кцию) тепловых сетей	Расходы на создание (реконструк цию) тепловых сетей	Суммарная подключаем ая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструк цию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч	тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надземная (наземная) прокладка						
1.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2	Подземная прокладка, в т.ч.						
2.1	канальная прокладка						
2.1.1	50 - 250 мм	-	-	-	19 306,77	2,60	7 425,68
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка						
2.2.1	50 - 250 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.2	251 - 400 мм	29198,64	4,79	6094,48	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-	-	-	-
2.2.5	701 мм и выше	-	-	-	-	-	-

В качестве подтверждающих материалов для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» представлены прайс-листы на материалы, локальные сметы на проектно-изыскательские работы и создание тепловых сетей для подключения объектов, планируемого к подключению в 2019-20 гг.

Согласно локальной смете для подключения жилого комплекса по ул.Б.Касимовых планируется строительство тепловых сетей канальным методом прокладки диаметром 219 мм из стальных труб в пенополиуретановой изоляции протяженностью – 786 п.м. (393 м. в двухтрубном исчислении), с укладкой трубопровода в сборный железобетонный канал. Также запланировано строительство колодцев из железобетонных колец под запорную арматуру диаметром 1000 мм – 1 шт., дренажного колодца диаметром 1500 мм – 1 шт.

Госкомитетом проведена оценка стоимости строительства тепловых сетей в расчете на 1 п.м согласно предложению организации:

Таблица 2

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протяженность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1п.м, руб/п.м
Подземная канальная прокладка						
от 50 до 250 мм	2,6	786	15 445,416	3 861,354	19 306,762	24 563

Госкомитетом проанализирована сметная документация и проведены следующие корректировки:

По подключению жилого комплекса по ул.Б.Касимовых:

- скорректирован объем срезки поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий (организацией предложено - 2 842,5 м², Госкомитетом принято – 1 895 м²). Сумма корректировки составила – 69 847 руб.;

- скорректировано количество бортовых камней (организацией предложено – 390 м., Госкомитетом принято – 180 м.). Сумма корректировки составила – 18 253 руб.;

- скорректирован объем погрузочно-разгрузочных работ, перевозки грузов (организацией предложено – 385,32 т. и 823,07 т., Госкомитетом принято – 359,06 т. и 650,89 т. соответственно). Сумма корректировки составила – 19 938 руб.;

- исключены работы по разборке асфальта дворового проезда и тротуара, так как работы не обоснованы. Сумма корректировки составила – 118 202 руб.;

- скорректирован объем разрабатываемого грунта с погрузкой на автомобили (организацией предложено – 2 058,77 м³, Госкомитетом принято – 1 360 м³). Сумма корректировки составила – 21 042 руб.;

- скорректирован объем перевозки грузов автомобилями-самосвалами (организацией предложено – 3467,41 т., Госкомитетом принято – 2 349 т). Сумма корректировки составила – 72 670 руб.;

- скорректирован объем устройства основания под трубопроводы (уменьшена ширина жби лотка) (организацией предложено – 202,79 м³, Госкомитетом принято – 60 м³). Сумма корректировки составила – 43 011 руб.;

- скорректирован объем песка природного для засыпки лотка (организацией предложено – 514,349 м³, Госкомитетом принято – 305 м³). Сумма корректировки составила – 51 287 руб.;

- скорректирован объем песка природного для засыпки траншеи (организацией предложено – 1 537,371 м³, Госкомитетом принято – 584 м³). Сумма корректировки составила – 299 856 руб.;

- скорректирована стоимость комплекта для стыка диаметром 219 мм (организацией предложено по расценке ФССЦ-23.8.04.03-0008 – 13 978,45 руб/шт., Госкомитетом принято – 1 980 руб/шт, согласно актам выполненных работ исходя из анализа представленных накладных на материалы). Сумма корректировка составила – 1 199 368 руб.;

- скорректирована стоимость сильфонного компенсатора в ППУ изоляции (организацией предложено по прайс-листу – 164 420 руб/шт., Госкомитетом принято – 53 478 руб/шт.). Сумма корректировки составила – 486 205 руб.;

- исключены работы по укладке бетонного основания под лотки, так как выполнение указанных работ не обосновано. Сумма корректировки составила – 863 917 руб.;

- скорректирован объем устройства непроходных каналов (организацией предложен размер лотка 3х1,5х0,7 м. – 209,75 м³, Госкомитетом принят размер лотка 3х1,2х0,7 м. – 114,4 м³). Сумма корректировки составила – 962 022 руб.;

- скорректирован объем песка природного для устройства подстилающих слоев под асфальт (организацией предложено – 281,41 м³, Госкомитетом принято – 68 м³). Сумма корректировки составила – 99 193 руб.;

- скорректирован объем устройства асфальтобетонного покрытия (исключен объем дополнительного асфальта – 3411 м²., согласно актам выполненных работ исходя из анализа представленных объемов по укладке асфальтового покрытия). Сумма корректировки составила – 677 руб.;

- скорректирован объем асфальтобетона (организацией предложено – 262 т., Госкомитетом принято – 43,66 т.). Сумма корректировки составила – 582 877 руб.;

- скорректировано количество установки бортовых камней (организацией предложено – 390 м., Госкомитетом принято - 180 м.). Сумма корректировки составила – 157 213 руб.;

- исключены работы по устройству асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров, так как проведение указанных работ не обосновано. Сумма корректировки составила – 755 418 руб.;

- из расчета платы исключен индекс-дефлятор 4,7 %, так как ставки рассчитываются на текущий период регулирования. Сумма корректировки составила – 866 686 руб.;

Общая сумма корректировки составила – 6 681 989 руб.

(69 847 + 18253 + 19938 + 118202 + 21042 + 77670 + 43011 + 51287 + 299856 + 1199368 + 486205 + 863917 + 962022 + 99193 + 677 + 582877 + 755418 + 157213) + 866686 = 6 681 989 руб.

Госкомитетом учтены расходы на проектно-изыскательские работы в сумме - 430 969 руб., на проведение экспертизы промышленной безопасности – 22 870 руб.; непредвиденные затраты 2% от стоимости строительно-монтажных работ.

Общая стоимость строительства тепловых сетей после корректировок Госкомитета составляет – 11 170 945 руб. (с учётом налога на прибыль).

Стоимость прокладки на 1 п.м. с учетом налога на прибыль после корректировок Госкомитета составляет:

Таблица 3

Диапазон диаметров тепловых сетей	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протяженность, п.м.	СМР, тыс.руб.	Налога на прибыль, тыс.руб.	НВВ с учетом налога на прибыль тыс.руб	Стоимость прокладки за 1 п.м, руб/п.м
Подземная канальная прокладка						
от 50 до 250 мм	2,6	786	8 936,756	2 234,189	11 170,945	14 212

Таким образом, расходы на создание тепловых сетей для подключения заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения составят:

Таблица 4

N п/п	Критерий дифференциации	Период регулирования		
		Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
		тыс. руб.	Гкал/ч	тыс. руб./Гкал/ч
1	2	3	4	5 = 3/4
1	Надземная (наземная) прокладка			
1.1	50 - 250 мм	-	-	-
1.2	251 - 400 мм	-	-	-
1.3	401 - 550 мм	-	-	-
1.4	551 - 700 мм	-	-	-
1.5	701 мм и выше	-	-	-
2	Подземная прокладка, в том числе:			
2.1	канальная прокладка	-	-	-
2.1.1	50 - 250 мм	11 170,945	2,6	4 296,517
2.1.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.1.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.1.4	551 - 700 мм	-	-	-
2.1.5	701 мм и выше	-	-	-
2.2	бесканальная прокладка	-	-	-
2.2.1	50 - 250 мм	-	-	-
2.2.2	251 - 400 мм	-	-	-
2.2.3	401 - 550 мм	-	-	-
2.2.4	551 - 700 мм	-	-	-

2.2.5	701 мм и выше	-	-	-
-------	---------------	---	---	---

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Дополнить приложением 2 постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 26.10.2018 № 6-167/тп «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 год», согласно приложению.

2. Акционерному обществу «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Акционерного общества «Татэнерго» филиал Казанские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

№ п/п	Наименование	Значение
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	21,565
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения, (П2.1), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм и выше	-
2.2	Подземная прокладка, в том числе:	
2.2.1	канальная прокладка	
2.2.1.1	50 - 250 мм	4 296,517
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм и выше	-
2.2.2	бесканальная прокладка	
2.2.2.1	50 - 250 мм	
2.2.2.2	251 - 400 мм	
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм и выше	-
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения (П2.2)	-
4	Налог на прибыль	-

Заключение

о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») от 20.12.2018 № 92-137-15-10277 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» (далее – Объект) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 158,33 м3/сутки.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, промзона, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта – 4 квартал 2019 года.

Проектная документация разработана ООО «Челныводоканал».

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Согласно выданным техническим условиям точка подключения – граница инженерно-технических сетей холодного водоснабжения жилого дома.

Для осуществления подключения Объекта к централизованным системам холодного водоснабжения, ООО «Челныводоканал» необходимо выполнить:

- строительство сетей водоснабжения диаметром 2х110 мм общей протяженностью 95 м., с устройством 2 футляров диаметром 315 мм общей протяженностью 36 м.

- строительство водопроводной камеры (2,5х3,5х3,1).

В соответствии с расчетом, представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к централизованной системе водоснабжения ООО «Челныводоканал» составляет 1 414 717,00 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 967,00 руб.;
- расходы на строительство и модернизацию существующих объектов водоснабжения – 1 151 400,00 руб.;
- налог на прибыль – 280 350,00 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения составляют 12 967,00 руб.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Время на осуществление мероприятий по подключению Объекта Госкомитетом принято в размере 35 часов, согласно времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Заработная плата начальника отдела разработки технических условий и инженеров 1 категории принята согласно выписки из штатного расписания, руководителей, специалистов и служащих отдела разработки технических условий ООО «Челныводоканал».

В должностных инструкциях начальника отдела разработки технических условий и инженеров 1 категории закреплены обязанности по осуществлению мероприятий, связанных с подключением к централизованным системам водоснабжения.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 6 541,94 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1.	Начальник отдела	1	12	226,34	2 716,11
2.	Инженер 1 кат.	1	5,5	166,34	914,87
3.	Инженер 1 кат.	1	5	166,34	831,70
4.	Инженер 1 кат.	2	12,5	166,34	2 079,26
	ИТОГО:	5	35		6 541,94

Отчисления на социальные нужды составят:

$6\,541,94 \times 30,2\% = 1\,975,67$ руб.

1.2. Транспортные расходы.

По стоимости эксплуатации 1 часа автомобиля представлена структура калькуляции стоимости 1 машино-часа спецавтотранспорта ООО «Челныводоканал». Время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, так как не превышает среднее время, затрачиваемое аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 3 588,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1.	LADA PRIORA	1	8	448,5	3 588,00

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов холодного водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 12 105,61 рублей, исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию:

- затраты на оплату труда - 6 541,94 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 1 975,67 руб.;
- транспортные расходы – 3 588,00 руб.

2. Строительство сетей водоснабжения.

ООО «Челныводоканал» представило локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоснабжения диаметром 2х110 мм общей протяженностью 95 м, с устройством 2 футляров диаметром 315 мм общей протяженностью 36 м, а также строительство водопроводной камеры.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого скорректированы:

объем разрабатываемого грунта с 440,2 куб.м. до 363,0 куб.м.;

объем перевозимого грунта с 770,25 т. до 635,25 т.;

объем разрабатываемого грунта вручную с 13,21 куб.м. до 10,89 куб.м.;

объем работы на отвале с 367,6 куб.м. до 229,5 куб.м.;

объем разрабатываемого грунта для обратной засыпки с 367,6 куб.м. до 229,5 куб.м.;

объем перевозимого грунта для обратной засыпки с 643,3 т. до 401,6 т.;

объем засыпки траншеи с 367,6 куб.м. до 229,5 куб.м.;

объем уплотнения грунта с 367,6 куб.м. до 229,5 куб.м.

Объем песка принят согласно объему, указанному в проектной документации.

Госкомитетом скорректировано расстояние перевозки грунта с 8 км. до 4 км., так как в соответствии с Правилами благоустройства г.Набережные Челны при производстве земляных работ вывоз грунта осуществляется в места, определенные Исполнительным комитетом. Постановлением Исполнительного комитета г.Набережные Челны от 08.04.2016 №1735 определено место складирования грунта на участке по ул.Карьерная. Расстояние от Объекта до ул.Карьерная составляет 4 км.

Госкомитетом скорректирована стоимость задвижек и стоимость ЖБИ изделий согласно договорам поставки материалов ЧВК-2018-3-417 от 31.10.2018, ЧВК-2018-3-201 от 09.06.2018, ЧВК-2018-3-287 от 30.07.2018, ЧВК-2018-3-311 от 28.08.2018, ЧВК-2018-3-358 от 20.09.2018.

Госкомитетом расходы на проектные работы приняты согласно смете на проектные работы и исключены затраты на экспертизу (письмо ООО «Челныводоканал» от 04.02.2019 №92-137-15-777).

Общая сумма корректировок Госкомитетом составила – 172 907,78 рублей.

Госкомитетом стоимость строительства сетей водоснабжения принята в размере 948 492,22 рублей.

Таблица. Расчет итоговых затрат

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных со строительством	12 967,00	861,39	12 105,61

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоснабжения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
2.	Расходы на строительство сетей водоснабжения	1 121 400,00	172 907,78	948 492,22
3.	Налог на прибыль	280 350,00	43 226,95	237 123,05
4.	Итого плата за подключение	1 414 717,00	216 996,12	1 197 720,88

Таким образом, размер НВВ на подключение указанного Объекта составит – 1 197 720,88 руб.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 158,33 м³/сутки в размере 1 197 720,88 руб. (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Заключение
о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный
жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по
адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной
системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью
«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») № 92-137-15-10278 от 20.12.2018 по вопросу установления платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» (далее – Объект) к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 152,44 м³/сутки.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27, а/я 1166. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Срок подключения Объекта – 4 квартал 2019 года.

Проектная документация разработана ООО «Челныводоканал».

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки, плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. Субъектом Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки по сравнению с предельным уровнем нагрузки, при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2017 №239 установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 50 куб.метров в сутки, размер платы за подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Представленные расчеты выполнены в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э (далее - Методические указания).

Согласно выданным техническим условиям точки подключения находятся в колодцах К-1, К-4, К-6 у границы жилого дома.

Для осуществления подключения Объекта к централизованным системам водоотведения ООО «Челныводоканал» необходимо выполнить:

- строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 205 м., с устройством 2 футляров диаметром 355 мм общей протяженностью 39 м.;
- строительство 12 колодцев диаметром 1000 мм.

В соответствии с расчетом, представленным ООО «Челныводоканал», размер необходимой валовой выручки (далее – НВВ) по подключению Объекта к 2 439 754,50 руб. (без учета НДС), в т.ч.:

- расходы на проведение мероприятий по подключению – 12 967,00 руб.;
- расходы, необходимые для строительства сетей водоотведения – 1 941 430,00 руб.;
- налог на прибыль – 485 357,50 руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения составляют 12 967,00 руб.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Время на осуществление мероприятий по подключению Объекта Госкомитетом принято в размере 35 часов, согласно времени, затрачиваемому аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Заработная плата начальника отдела разработки технических условий и инженеров 1 категории принята согласно выписки из штатного расписания, руководителей, специалистов и служащих отдела разработки технических условий ООО «Челныводоканал».

В должностных инструкциях начальника отдела разработки технических условий и инженеров 1 категории закреплены обязанности по осуществлению мероприятий, связанных с подключением к централизованным системам водоотведения.

Затраты на оплату труда по расчету Госкомитета составят – 6 541,94 руб.

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1.	Начальник отдела	1	12	226,34	2 716,11
2.	Инженер 1 кат.	1	5,5	166,34	914,87

№ п/п	Наименование профессии	Кол-во чел.	Кол-во часов всего	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата за всего, руб.
3.	Инженер 1 кат.	1	5	166,34	831,70
4.	Инженер 1 кат.	2	12,5	166,34	2 079,26
	ИТОГО:	5	35		6 541,94

Отчисления на социальные нужды составят:

$$6\,541,94 \times 30,2\% = 1\,975,67 \text{ руб.}$$

1.2. Транспортные расходы.

По стоимости эксплуатации 1 часа автомобиля представлена структура калькуляции стоимости 1 машино-часа спецавтотранспорта ООО «Челныводоканал». Время эксплуатации автомобиля принято в размере 8 часов, так как не превышает среднее время, затрачиваемое аналогичными организациями водопроводно-канализационного хозяйства.

Транспортные расходы по расчету Госкомитета составят – 3 588,00 руб.

№ п/п	Наименование марки	Кол-во а/м	Кол-во часов	Цена за 1 час, руб.	Сумма всего, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 3 x 4 x 5</i>
1.	LADA PRIORA	1	8	448,5	3 588,00

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов холодного водоснабжения, Госкомитетом приняты в размере 12 105,61 рублей, исходя из должностных обязанностей и фонда заработной платы по штатному расписанию:

- затраты на оплату труда - 6 541,94 руб.;
- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 1 975,67 руб.;
- транспортные расходы – 3 588,00 руб.

2. Строительство сетей водоотведения.

ООО «Челныводоканал» представило локальный ресурсный и сводный сметный расчет на строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм протяженностью 205 м. (23 м. методом горизонтально-направленного бурения) с устройством 2 футляров диаметром 355 мм общей протяженностью 39 м. (23 м. методом горизонтально-направленного бурения), а также строительство 12 колодцев диаметром 1000 мм.

Госкомитетом был произведен расчет земляных работ, в результате которого объем земляных работ принят по предложению организации. Объем песка принят согласно объему, указанному в проектной документации.

Госкомитетом скорректировано расстояние перевозки грунта с 8 км. до 4 км., так как в соответствии с Правилами благоустройства г.Набережные Челны при производстве земляных работ вывоз грунта осуществляется в места, определенные Исполнительным комитетом. Постановлением Исполнительного комитета г.Набережные Челны от 08.04.2016 №1735 определено место складирования грунта на участке по ул.Карьерная. Расстояние от Объекта до ул.Карьерная составляет 4 км.

Госкомитетом марка трубы диаметром 160 мм принята ПЭ 100 SDR 21, согласно марке трубы, указанной в проектной документации (по предложению организации ПЭ 100 SDR 17). Кроме того из сметы исключены затраты на протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм (позиция №21 сметы), так как обоснование по выполнению данных мероприятий организацией не представлены.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода диаметром 355 мм методом горизонтально-направленного бурения принята согласно стоимости по договору подряда №ЧБК-2018-2-40 от 10.08.2018 в размере 3 898,30 руб./п.м. (по предложению организации 5 254,24 руб./п.м.).

Стоимость ЖБИ изделий Госкомитетом скорректирована согласно договору поставки материалов ЧБК-2018-3-417 от 31.10.2018.

Госкомитетом был произведен расчет площади благоустройства территории, в результате которого скорректирована площадь восстановления газонов с 740 кв.м. до 580 кв.м.

Госкомитетом расходы на проектные работы приняты согласно смете на проектные работы и исключены затраты на экспертизу (письмо ООО «Челныводоканал» от 04.02.2019 №92-137-15-777).

Общая сумма корректировок Госкомитетом составила – 238 935,39 рублей.

Госкомитетом стоимость строительства сетей водоотведения принята в размере 1 702 494,61 рублей.

Таблица. Расчет итоговых затрат

руб. (без учета НДС)

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению, не связанных	12 967,00	861,39	12 105,61

№ п/п	Мероприятия по подключению к системе водоотведения	Предложение ООО "Челныводоканал"	Корректировка Госкомитета	Предложение Госкомитета
	со строительством			
2.	Расходы на строительство сетей водоотведения	1 941 430,00	238 935,39	1 702 494,61
3.	Налог на прибыль	485 357,50	59 733,85	425 623,65
4.	Итого плата за подключение	2 439 754,50	299 530,63	2 140 223,87

Таким образом, размер НВВ на подключение указанного Объекта составит – 2 140 223,87 руб.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта Общества с ограниченной ответственностью «Авангард-Ч» - «Многоэтажный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г.Набережные Челны, пр.Дружбы народов, д.21А» к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» с величиной подключаемой нагрузки 152,44 м³/сутки в размере 2 140 223,87 руб. (без учета НДС).

2. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.