

Пояснительная записка  
инвестиционного проекта

**«Техническое перевооружение системы ПАЗ оборудования ХЦ-1,2»**

**Описание проекта.**

В соответствии с ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» химико-технологические системы необходимо оснащать средствами контроля за параметрами, определяющими химическую опасность процесса, с регистрацией показаний и предаварийной (а при необходимости предупредительной) сигнализацией их значений, а также средствами автоматического регулирования и ПАЗ.

Системы ПАЗ включаются в общую автоматизированную систему управления технологическим процессом. Формирование сигналов для ее срабатывания должно базироваться на регламентированных предельно допустимых значениях параметров, определяемых свойствами обращающихся веществ и характерными особенностями технологического процесса.

Размещение систем управления и ПАЗ осуществляют в местах, удобных и безопасных для обслуживания, исключающих вибрацию, количественные характеристики которой превышают допустимые значения показателей вибрации для используемых технических средств, загрязнения веществами, обращающимися в технологическом процессе, механических и других вредных воздействий, влияющих на точность, надежность и быстродействие систем. Световая и звуковая сигнализация о загазованности воздушной среды ХОПО необходимо предусматривать: у входных дверей - снаружи, для предупреждения персонала об опасности, внутри помещения - в рабочих зонах.

Для контроля загазованности по предельно допустимой концентрации (ПДК) в производственных помещениях, рабочей зоне открытых наружных установок ХОПО должны быть предусмотрены средства автоматического непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин и с выдачей сигналов в систему ПАЗ. При этом все случаи загазованности должны регистрироваться приборами с автоматической записью и документироваться.

Емкости для хранения кислот и щелочей должны быть оснащены средствами измерения, контроля и регулирования уровня этих жидкостей с сигнализацией предельных значений уровня и средствами автоматического отключения их подачи в емкости при достижении заданного предельного уровня или другими средствами, исключающими возможность перелива.

Системы аварийной вентиляции должны быть оснащены средствами их автоматического включения при срабатывании установленных в помещении газоанализаторов при превышении ПДК вредных веществ.

Местные вентиляционные системы, удаляющие вещества I и II классов опасности, должны быть блокированы с пусковым устройством технологического оборудования и включаться одновременно с включением оборудования и выключаться после выключения оборудования.

В помещениях управления и производственных помещений должна быть предусмотрена сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем.

В технологических системах для предупреждения аварий, предотвращения их развития необходимо применять противоаварийные устройства: запорную и запорно-регулирующую арматуру, клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления.

При выборе насосов для ХОПО следует учитывать технические требования к безопасности оборудования для работы в химически опасных средах. Порядок срабатывания систем блокировок насосов и компрессоров должен быть определен программой (алгоритмом) срабатывания системы ПАЗ технологической установки. Запорная отсечная арматура, устанавливаемая на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса, должна быть к нему максимально приближена и находиться в зоне, удобной для обслуживания. На нагнетательном трубопроводе должен быть установлен обратный клапан, если нет другого устройства, предотвращающего перемещение транспортируемых веществ обратным ходом.

Для складов хранения кислот и щелочей в резервуарах должна быть обеспечена возможность аварийного освобождения любого из резервуаров в другие резервуары склада, в специальные аварийные системы или в оборудование технологических установок, материал которого коррозионно стоек к эвакуируемому продукту.

Для максимального снижения выбросов в окружающую среду химически опасных веществ ХОПО при аварийной разгерметизации системы в технологических блоках, связанных с использованием химически опасных веществ необходимо устанавливать автоматические быстродействующие запорные и (или) отсекающие устройства с необходимым (расчетным) временем срабатывания.

В связи с сокращением парка железнодорожных цистерн (письмо ООО фирма «Комэн» № 1915 от 04.12.2015 г.) необходимо определить конструкцию сифонов разгрузки химических реагентов для их своевременных и планомерных поставок.

Перечень затрат по инвестиционному проекту:

№п/п	Наименование	Стоимость, тыс. руб. (без НДС)
1.	Проектно-сметная документация	4500,00 ✓
2.	Оборудование	6000,00 ✓
3.	Строительно-монтажные работы	9000,00 ✓
4.	Пуско-наладочные работы	
5.	Прочие	
	ИТОГО:	19500,00 ✓

Срок выполнения ПСД – 2017 г.

Срок выполнения работ по реализации проекта – 2018 год.

### **Информация о текущем состоянии оборудования.**

Реагентное хозяйство ХЦ-1,2 проектировалось в 60-е г.г. прошлого века. После введения федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» реагентное хозяйство ХЦ-1,2 не соответствует требованиям правил ХОПО.

Не имеются средства контроля за параметрами, определяющими химическую опасность процесса, с регистрацией показаний и предупредительной сигнализацией их значений, а также средства автоматического регулирования и ПАЗ. В помещениях отсутствует двухсторонняя телефонная связь со щитом управления. Не автоматизированы процессы закачки серной кислоты и едкого натра в мерники. Устройство системы вентиляции не соответствует требованиям ХОПО.

Не произведен монтаж схемы блокировки вентиляционных систем с пусковым устройством насосов перекачки химических реагентов иключение одновременно с включением насосов перекачки химических реагентов.

Не установлены автоматические быстродействующие запорные и (или) отсекающие устройства с необходимым (расчетным) временем срабатывания.

Ёмкости с кислотой не оснащены средствами (устройствами), предотвращающими попадание в них влажного воздуха и (или) влаги (дыхательными клапанами с фильтрами осушителями).

Не организовано аварийное освобождение баков запасов химических реагентов от обращающихся химически опасных продуктов.

### **Цели и задачи проекта (предпосылки реализации, обоснование необходимости).**

Целью технического перевооружения системы ПАЗ оборудования ХЦ-1,2 является приведение химически опасного производственного объекта в соответствие с требованиями ФЗ N 116 и правилами ХОПО.

### **Техническая осуществимость проекта (технико-экономические показатели, анализ технических решений).**

Проект направлен на поддержание работоспособности оборудования ТЭЦ для производства электрической и тепловой энергии, имеющих устойчивый рынок сбыта и постоянный спрос.

Проект предполагает затраты на разработку проектно-сметной документации, приобретение оборудования, материалов и проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Проект реализуется в рамках действующего природоохранного законодательства. Дополнительного экологического воздействия на окружающую среду нет.

Данное мероприятие направлено на повышение надёжности работы станции.

**Главный инженер**

**Начальник ХЦ-1**

**Начальник ХЦ-2**

**Гл. специалист ГРИ**

**А.З. Гиззатуллин**

**Л.Ф. Ямгурев**

**Е.П. Костылев**

**А.В. Кудряшов**



## Расчет укрупненной стоимости объекта

Приложение №1.1

в тыс. руб. без НДС

**"Техническое перевооружение системы ПАЗ оборудования ХЦ-1,2"**

Стоимость работ указаны в ценах 2017г., б/з НДС.

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость	Примечание
1	Изыскательские работы в т.ч.:		
	Обследование несущих и ограждающих конструкций		
	Топосъемка		
	Геология		
	Инженерно-метрологические изыскания		
2	Проектные работы	4500,00	ТКП ООО "НПО "Энергия" от 06.03.2016 г.
3	Прочие в т.ч.:		
	Временные здания и сооружения		
	Авторский надзор		
	Содержание дирекции		
	Непредвиденные затраты 3%		
4	Оборудование	6000,00	Сводный сметный расчет
5	Строительно-монтажные работы	9000,00	Сводный сметный расчет
6	Пуско-наладочные работы		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>19500,00</b>	✓

Инженер - сметчик

Начальник ХЦ-1

Начальник ХЦ-2

Гл. специалист ГРИ

Л.К. Бустерякова

Л.Ф. Ямгуров

Е.П. Костылев

А.В. Кудряшов

Филиал ОАО "ТК-16" Нижегородская ТЭЦ (НТК-1)

«Утверждён» **»**  
2017 г.  
*(наименование организации)*

卷之三

Сводный сметный расчет в сумме 19500 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

## **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

"Техническое Перевооружение Системы ПДЗ обстановки УИ-12"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на апрель 2017 года

1	2	3
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	4
	Итого по Главам 1-12	5
	Налоги и обязательные платежи	6
	Итого по сводному расчету	7
		8

Составил: Е.В. Ушенкина

Ч. Сур. /

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник ХЦ-1: Л.Ф. Ямгурев

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник ХЦ-2: Е.П. Костылев

(должность, подпись, расшифровка)

Главный специалист ГРИ: А.В. Кудряшов

(должность, подпись, расшифровка)



Проектирование и дизайн зданий и сооружений

**ООО «НПО «Энергия»**

420124, Казань, Ямашева, 51,  
т. : 8(843) 527-10-04, ф.:527-09-96  
[proekt-rt@bk.ru](mailto:proekt-rt@bk.ru), [www.proekt-rt.ru](http://www.proekt-rt.ru),  
[npoэнергия.рф](http://npoenergия.рф), [нпо-энергия.рф](http://нпо-энергия.рф)

Свидетельства:

на проектирование – № СРО-П-114-046.5-1661013272-04022015  
на строительство – № 0853.04-2010-1661013272-C-014  
на энергоаудит – № СРО-Э-069-1661013272-0039

Исх. № 57-17 от 06 марта 2016г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2016г.

«О направлении ТКП»

**Директору филиала ОАО «ТГК-16»  
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)  
С.Ю.Олюнину**


**Уважаемый Сергей Юрьевич!**

На Ваш запрос о предоставлении технико-коммерческого предложения на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Техническое перевооружение системы ПАЗ оборудования ХЦ-1,2» сообщаю, что в соответствии с заданием на проектирование, предоставленным Вами на рассмотрение, стоимость проектных работ составит ориентировочно 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

**С Уважением,**

Генеральный директор  
ООО «НПО Энергия», к.т.н.

/ Кузнецов А.В.



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА «КОМЭН»

Фактический адрес - 100004, г. Тула, ул. Шухова, 24а  
Для корреспонденции - 100004, г. Тула, а/я 1012  
тел / факс: (4872) 41-85-25, 41-85-28  
р/е 40702810366060191006  
в. Офисение № 8604 Сбербанка России, г. Тула  
к/с 3010181030000000668  
ИИН 7107620161, КПН 71050100  
БИК 047003608, ОКПО 12467045  
e-mail: [firma@komen.ru](mailto:firma@komen.ru)  
сайт: <http://www.komen.ru>

Заместителю генерального  
директора – коммерческому  
директору ОАО «ТГК-16»

и -ну Новоселову С.А.

Письмо № 1915  
от 12.10.2015

Уважаемый Сергей Александрович!

В настоящий момент, в связи с сокращение парка железнодорожных цистерн, у многих грузоотправителей патра едкого наблюдается крайне тяжелая ситуация с наличием подвижного состава. С каждым днем ситуация с цистернами только ухудшается в связи с их выбытием из оборота.

Это не может не отразиться на ритмичности отгрузок, приводит к их срыву. Предлагаем Вам согласовать прием патра едкого в танк-контейнерах с открытием соответствующего параграфа на жд станции назначения.

Схему танк-контейнеров прилагаем.

Кроме того, сообщаем контакты компании-перевозчика патра в танк-контейнерах АО «Инфотек-Балтика М» для решения возникающих в процессе работы вопросов.

Вопросы по оформлению параграфа на жд станции:

Еончиян Маргарита Сергеевна (499)704-59-53 доб.105, 8-916-203-91-49  
e-mail: M.Gorciyan@infotek-m.ru

Вопросы по оформлению узла приема патра в танк-контейнерах:  
Самаркин Дмитрий Владимирович (499)704-59-53 доб.119, 8-985-146-82-19  
e-mail: DSamarikin@infotek-m.ru

С уважением,

Генеральный директор

А.Ю.Портнов

Менеджер отдела поставок  
Греничина Ольга  
тел: (4872) 41-85-28  
8-915-687-72-07